



**WODOCIĄGI KIELECKIE** Sp. z o.o.

**ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

**tel.: +48 41 36 531 00, fax: +48 41 34 552 20**

**e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl**

**REGON 290856791**

**NIP 959 116 49 32**

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy

KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

Kielce 28-05-2015

TT3-U / 1275 / 1134 / 15

Biuro Projektowe "JARBUD"  
ul. Podklonówka 63  
26-001 Masłów

"Wodociągi Kieleckie" Spółka z o.o. uzgadnia dokumentację techniczną przyłącza wody do budynku wielofunkcyjnego służącego do obsługi boiska na działce Nr Ewid. 257/4 przy ul. Świętokrzyskiej w Woli Kopcowej, gm. Masłów, pod następującymi warunkami:

Inwestor: Gmina Masłów

1. Uprawniony wykonawca przed rozpoczęciem prac montażowych obowiązany jest złożyć w "Wodociągach Kieleckich" "Zgłoszenie przystąpienia do robót".
2. Wykonanie punktu włączenia do wodociągu rozdzielczego PE-160mm należy zlecić "Wodociągom Kieleckim".
3. Przyłączy wody należy posadzić na głębokości gwarantującej przykrycie przewodu min. 1,60m.
4. Łączenie przewodów i kształtek PE należy wykonać poprzez zgrzewanie elektrooporowe.
5. Na przyłączy wody należy zamontować kształtkę przejściową PE/stal ok. 0,5m przed budynkiem.
6. Oznakowanie uzbrojenia wodociągowego należy przewidzieć na słupkach betonowych lub ogrodzeniu trwałym z domiarami do punktów stałych. W przypadku montażu tabliczek informacyjnych na słupkach wnosimy, aby wierzchołek słupków betonowych pomalowany był kolorem niebieskim szer. ok. 15-20cm.
7. Materiały użyte do budowy przyłącza wody powinny posiadać wymagane decyzje o dopuszczeniu do stosowania i obrotu w budownictwie na terenie kraju.
8. Wykonane uzbrojenie podlega przeglądowi technicznemu przed zasypaniem wykopów, dokonywanemu przez służby "Wodociągów Kieleckich".
9. Po zakończeniu robót montażowych należy w Biurze Obsługi Klienta "Wodociągów Kieleckich" spisać "Protokół" oraz Umowę o zaopatrzenie w wodę.  
Do "Protokołu" należy załączyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłącza wody w wersji papierowej oraz w formacie dxf, dwg lub giv (w przypadku gdy wersję elektroniczną dostarczono do Ośrodka Geodezyjnego).
10. Przyłączy kanalizacji sanitarnej zrealizować zgodnie z zawartą Umową z Międzygminnym Związkiem Wodociągów i Kanalizacji.
11. **W celu spisania Umowy należy zgłosić się do "Wodociągów Kieleckich" z tytułem prawnym do nieruchomości.**
12. Uzgodnienie ważne jest trzy lata.

DYREKTOR  
ds. Techniczno-Exploatacyjnych  
mgr inż. Danuta Brymerska