

Znak sprawy: BiGP.271.112.2016.PKJ

Masłów, 21.11.2016 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów oraz konserwacja wykonanego oświetlenia”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania i modyfikuje treść SIWZ:

Pytanie 1:

Proszę zmiany w dokumentacji powinny zawierać szczegółowy opis budowy oprawy jak również formy prawne zamówienia publicznego do projektu w SIWZ poszczególne normy podane poniżej inwestycji w Miejscowości Gmina Masłów ul. Spokojna 2Masłów26-001

W zakresie zagadnień specyficznych dla oświetlenia drogowego za podstawę opracowania Przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (uznk) mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnych zachowań, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej i nią niniejszej Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie Normy: Ustawy

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60, tekst jednolity Dz. U. 2007 nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami)
 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010, nr 243 poz 1623).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późno, zmianami)

1) miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; 2) odpowiednim programem ochrony powietrza przyjętym na podstawie art. 91 ustawy z dnia 7 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Rozporządzenia:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 z późno, zmianami) § 109.

Normy: * PN-EN 13201- 2, 3 i 4 Oświetlenie Dróg

- Analiza oddziaływania na środowisko jest zgodna z Dyrektywą dotyczącą „Oceny Wpływu na Środowisko” 85/337/EEC znowelizowaną przez Dyrektywę 97/11/EC - COM (1993) 575. Korzystano również z projektu „Wspólnotowych ram dla współpracy w celu promowania zrównoważonego rozwoju” 1411/2001/EC- COM (1999) 557, Pomocniczo uwzględniono zapisy Strategii Tematycznej dla Środowiska Miejskiego, stanowiącej część europejskiej polityki w zakresie środowiska przyrodniczego na obszarach zurbanizowanych, stanowiącej część VI Programu Działań „Środowisko 2010: Nasza przyszłość, oraz ustawom o efektywności energetycznej i uwzględnieniem polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej

Znak sprawy: BiGP.271.112.2016PKJ

rozwoju.

Parametry techniczno-użytkowe, jakimi powinny charakteryzować się oprawy LED

- Oprawa przy ustawieniu 0 do 90 nie emituje światła w górną półprzestrzeń zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (DZ. Urzędowy UE z dnia 24.03.2009r.),
- Oprawa spełnia wymogi normy bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp i systemów lampowych IEC 62471, musi posiadać odpowiednie badania,
- Oprawa posiada aktualną deklarację zgodności CE, także certyfikat potwierdzający wykonanie jej zgodnie z normami europejskimi nadany przez niezależne laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej, np. certyfikat ENEC, potwierdzone przez Polską jednostkę akredytację na terenie Unii Europejskiej, np. certyfikat ENEC, potwierdzone przez Polską jednostkę badawczą wyspecjalizowaną.
- Trwałość LED i sterownika (bez względu na zastosowany prąd zasilający) są nie mniejsze niż 100.00h (przy założeniu, że średnia temperatura pracy (otoczenia) nie będzie niż $(-30 + 35^{\circ}\text{C})$).
- Oprawa jest wyposażona w panel LEO o następujących cechach: o Temperatura barwowa emitowanego światła 4000k (+/-100K) o Współczynnik oddawania barw RA większy lub równy 70 o Panel LED wyposażony w grupę soczewek kształtujących rozsył światła o charakterze drogowym.

Każda dioda na panelu LED posiada indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce

Odpowiedź

Zamawiający nie potrafi zająć stanowiska do tak zadanego pytania, gdyż nie można z załączonego tekstu wywnioskować co autor zapytania chce przekazać i czego oczekuje dlatego też pytanie pozostaje bez odpowiedzi.

Pytanie 2:

Proszę o informację, czy Zamawiający uzna za spełnione wymagania przedstawione w punkcie 9.4.2 a) SIWZ dla zadania 1, jeżeli Wykonawca przedstawi referencje na modernizację oświetlenia, gdzie jedno Zadanie Inwestycyjne zostało podzielone na dwie części, przy czym część pierwsza dotyczy modernizacji oświetlenia, a część druga dotyczy wdrożenia systemu sterowania tegoż oświetlenia. Wartość wykonanych prac w etapie I i etapie II w sumie przekracza 2 mln. zł brutto.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający uzna dwa opisane etapy jako jedno zadanie inwestycyjne.

Odpowiedź:

Tak. Udzielając odpowiedzi na zadane pytanie zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 9.4.2. a) , który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

- a) **wykaz dostaw lub usług wykonanych**, lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:

Dla zadania 1

dwie dostawy połączone z instalacją opraw oświetleniowych i systemu sterowania lub dwie roboty budowlane, których zakresem była instalacja opraw oświetleniowych oraz systemu sterowania, w ramach każdej z nich wykonano **modernizację punktów oświetleniowych o wartości min. 2 000 000,00 zł brutto każda.**



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE



ZITKOF
ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE
KIELECKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Znak sprawy: BiGP.271.112.2016PKJ

Wykonawca może wykazać się jedną dostawą oraz jedną robotą budowlaną celem potwierdzenia powyższego warunku.

Zamawiający informuje, iż wykazania się doświadczeniem w ramach jednej dostawy lub jednej roboty budowlanej nie należy utożsamiać z liczbą umów zawartych dla danej inwestycji przez Wykonawcę (np. wykonanie na jednej inwestycji w ramach dwóch umów zakresu, który opisano w warunku).

Dla zadania 2

Dwie usługi w ramach każdej z nich wykonano na konserwacji oświetlenia ulicznego

o wartości min. 100.000,00 zł brutto każda.

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Pytanie 3:

W związku z ogłoszeniem postępowania na „modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów oraz konserwacja wykonanego oświetlenia” bardzo proszę o udzielenie informacji przez Zamawiającego czy Zamawiający udostępni na stronie internetowej w dokumentacji przetargowej załącznik 2a. - kosztorys ofertowy wskazany w SIWZ?

Odpowiedź:

Załącznik 2 a - kosztorys został zamieszczony na stronie internetowej.

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Zmianie ulega pkt. 19.4, 20.1 oraz 21.1. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to **12.12.2016 r., godzina składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.**