

Masłów, dnia 23.12.2019 r.

GMINA MASŁÓW
Masłów Pierwszy, ul. Spokojna 2
26-001 Masłów
NIP 657-25-38-821, REG. 291010300

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 3

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Rozbudowa ul. Św. Floriana oraz ul. Modrzewiowej w Masłowie”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w odpowiedziach na pytanie:

- 1) Nr 44 i nr 105, pytanie dot. warstwy gruntu stabilizowanego cementem o $R_m = 2,5$ MPa, odpowiedzi mówią o 10 i 25 cm grubości warstwy
- 2) Nr 78 i 100, pytanie dot. rodzaju oznakowania, odpowiedzi mówią o cienkowarstwowym jak i chemoutwardzalnym (grubowarstwowym)

Dodatkowo proszę o weryfikację ilości oznakowania poziomego i pionowego, nie jest ona zgodna z załączonym projektem organizacji ruchu.”

Odpowiedź:

- 1) Należy zastosować podbudowę o grubości warstwy 25 cm, co uzupełniono w przesłanym poprzednio przedmiarze robót,
- 2) Należy zastosować oznakowanie chemoutwardzalne, co uzupełniono w przesłanym poprzednio przedmiarze robót.

REFERENT
ds. Zamówień Publicznych

inż. Krzysztof Pawlik