Bloki pod załamania trasy i trójniki - Bo1, Bo2



Nr	Materiał	h	l	b	b1	a	Objętość ≅	Ilość
		[m]					[m³]	szt.
Bo1	żel. SF	0,30	0,50	0,18	0,08	0,20	0,023	4
Bo2	żel. SF	0,45	0,75	0,27	0,10	0,20	0,070	12
Bo3	PE	0,65	0,75	0,27	0,10	0,20	1,101	6

Blok podporowy - Bp1



Blok podporowy - Bp2



Płyta pod skrzynkę zasuw



Opaska skrzynki zasuwy (krążek żelbetowy)



Opaska hydrantu





UWAGA:

1. Opaska skrzynki zasuwy (krążek żelbetowy) 40 × 40 cm ze zbrojonym otworem Ø20 cm;
2. Wymiary elementów podano w [cm];
3. Beton opasek,bloków i korków min. klasy C12/15;
4. W miejscu styku betonu (bloki oporowe) z kształtkami PE należy stosować folię oddzielającą (taśmę z tworzywa);

Blok pod hydrant - Bh



Wykaz elementów	Ilość
Opaska skrzynki zasuw	8 szt.
Płyta pod skrzynkę zasuw	11 szt.
Opaska hydrantu nadziemnego	3 szt.
Blok oporowy - Bo1	4 szt.
Blok oporowy - Bo2	10 szt.
Blok oporowy - Bo3	6 szt.
Blok oporowy pod hydrant - Bh	2 szt.
Blok podporowy - Bp1	11 szt.
Blok podporowy - Bp2	5 szt.

Zakład Projektowo-Usługowy "POL-WOD" Jerzy Polit
Biuro: 25-516 Kielce, Aleja IX Wieków Kielc 16/4

ZADANIE:	*Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Masłowie Drugim, ul. Panoramiczna*					
OBIEKT:	**Sieć wodociągowa w miejscowości Masłów Drugi, ul. Panoramiczna, gm. Masłów**					
Autorzy	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data	STADIUM:	SKALA:
Projektował:	mgr inż. Sylwia Sadkowska	SWK/0093 /PWOS/14		08.2019 r.	**Projekt Budowlany**	-----
Opracował:	Jerzy Polit			08.2019 r.		
Opracował:	mgr inż. Ewelina Krawczyk			08.2019 r.	BRANŻA:	NR RYS.:
Sprawdził:	mgr inż. Wanda Mertyna	166/77		08.2019 r.	Sanitarna	**4**
NAZWA RYSUNKU:	**BLOKI I OPASKI BETONOWE**					