

UWAGI:

- KRĘGI, PŁYTY POKRYWOWE ORAZ DOLNĄ CZĘŚĆ STUDNI NALEŻY ZAIZOLOWAĆ, 2 X MASA BITUMICZNA NIEZAWIERAJĄCA SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH W ILOŚCI 3 kg/m ^{2}
- BETON STUDZIENK - C35/45
- UKŁAD SPADOWY ZEWNĘTRZNY Z KSZTAŁTEK PVC
- WYMIARY PODANO W CM

Zakład Projektowo-Usługowy "POL-WOD" Jerzy Polit
Biuro: 25-516 Kielce, Aleja IX Wieków Kielc 16/4

ZADANIE:	*Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Masłowie Drugim, ul. Panoramiczna*					
OBIEKT:	**Kanalizacja sanitarna w miejscowości Masłów Drugi, ul. Panoramiczna, gm. Masłów**					
Autorzy	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data	STADIUM:	SKALA:
Projektował:	mgr inż. Sylwia Sadkowska	SWK/0093 /PWOS/14		06.2019 r.	**Projekt Budowlany**	------
Opracował:	Jerzy Polit			06.2019 r.		
Opracował:	mgr inż. Ewelina Krawczyk			06.2019 r.	BRANŻA:	NR RYS.:
Sprawdził:	mgr inż. Wanda Mertyna	166/77		06.2019 r.	Sanitarna	**3.3**
NAZWA RYSUNKU:	**STUDZIENKA KANALIZACYJNA KASKADOWA Ø1200mm - KASKADA ZEWNĘTRZNA**					